

ООО «ЖБИ-Байкал»

ООО «ЖБИ-Байкал»
г.Иркутск

Адрес: 664014, г. Иркутск, пос. Жилкино, ул. Энергопоезд, 1, тел/факс: 52-97796

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 4512

Дата выдачи документа 2025.07.18.

Получатель ООО ТПК «УРАЛСИБМЕТ»

Объект -

Наименование конструкции изделия железобетонные, плиты ленточных фундаментов

Марка конструкции, количество, шт.

ФЛ 10.12-3 = 10 шт.

Дата изготовления июль 2025

Класс, марка бетона B15

Отпускная прочность бетона, % от 70

Нормируемая прочность, кгс/см² 196.5

Требуемая отпускная прочность бетона 195.84

Фактическая прочность, кгс/см² 137.1(в возрасте 3-х суток)

Средняя плотность бетона кг/м³ 2345

Марка бетона по морозостойкости F100

Марка бетона по водонепроницаемости W2

Марка стали закладных деталей и выпусков арматуры Ст3пс

Категория лицевых бетонных поверхностей -

Обозначение стандарта, ТУ, серии: ГОСТ 13580-85

Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях достигает требуемой прочности соответствующей проектной марки, в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделий.

Удельная эффективная активность радионуклидов не превышает Аэфф 370 Бк/кг

Мастер ОТК1

Элли И.В.

М.П.

30.07.2025.

ОТК-10