



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 312762 от 25.03.2026

Наименование продукции: **Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные**

Стандарты: ГОСТ 3262-75
(НТД) ГОСТ 380-2005
ГОСТ 9.307-2021

Заказчик /адрес : ООО "А ГРУПП", 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, пом. XXXIV, этаж 10

Производитель /адрес : АО "Новосибирский металлургический завод им. Кузмина"

Грузополучатель /адрес : ООО "А ГРУПП", 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, пом. XXXIV, этаж 10

A912

№ п/п	Номер плавки*	Номер партии (пачки) *	Марка стали *	Условный проход**, мм	Толщина стенки**, мм	Масса п.м.***, кг	Длина профиля**, мм	Количество мест(пачек)*	Количество, шт*	Общая длина, м*	Масса, т ***
1	32267001 32267001 32267001 32267001 32267001 32267001 30068711	510780 510768 510763 510755 510747 510741 500461	Ст1кп	15	2,8	1,32	6000	7	2759	16 554	21,818
Итого:								7	2759	16554	21,818

Качественные характеристики* :

№ п/п	Форма раскр.
1	МД

Результаты испытаний*:

Номер плавки*	Холодный изгиб	Толщина цинкового покрытия, мкм, не менее:
32267001	УД	40
30068711	УД	40

*по данным ТТД; **номинальный размер; ***теоретическая.

Указанная в сертификате продукция соответствует по качеству требованиям НТД

ПРИМЕЧАНИЕ* : Неразрушающий контроль сварного шва 100%.

Металлопрокат поставляется по теоретической массе.

Горячее цинкование: ООО "ДорХан ГЦ-Можайск"

Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005.

Способ отгрузки (транспорт) указан заказчиком.

Гидравлические испытания - удовлетворительно. Испытания проводились заводом производителем.

Работу по проверке качества
провел, сертификат подготовил:

Гоголкина Г.В.

Начальник ИЛ
"СтройЛаборатория СЛ":

Воронина Л.Н.



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
"СТРОЙЛАБОРАТОРИЯ СЛ"