

ООО «ЖБИ-БАЙКАЛ»

Адрес: 664014, г. Иркутск, пос. Жилкино, ул. Энергопоезд, 1, тел/факс: 52-97-16
Иркутск
Энергопоезд, 1

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ №4510

Дата выдачи документа 2025.07.18.

Получатель ООО ТПК «УРАЛСИБМЕТ»

Объект -

Наименование конструкции изделия железобетонные: блок фундамента

Марка конструкции, количество, шт.

ФБС 24.5.6 =4

Дата изготовления июль 2025

Класс, марка бетона B7.5

Отпускная прочность бетона, % от 70

Нормируемая прочность, кгс/см² 98.2

Требуемая отпускная прочность бетона 92.92

Фактическая прочность, кгс/см² 65.5 (в возрасте 3-х суток)

Средняя плотность бетона кг/м³ 2340

Марка бетона по морозостойкости - F50

Марка бетона по водонепроницаемости - W2

Марка стали закладных деталей и выпусков арматуры Ст3пс

Категория лицевых бетонных поверхностей -

Обозначение стандарта, ТУ, серии: ГОСТ 13579-16

Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях достигает требуемой прочности соответствующей проектной марки, в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделий.

Удельная эффективная активность радионуклидов не превышает Аэфф 370
Бк/кг

Мастер ОТК1

Элли И. В.

М.П.

30.07.2025.

ОТК-10