

ООО «ЖБИ-Байкал»

ООО «ЖБИ-Байкал»
г. Иркутск
Энергопоезд, 1

Адрес: 664014, г. Иркутск, пос. Жилкино, ул. Энергопоезд, 1, тел/факс: 52-77-18

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ №4513

Дата выдачи документа 2025.07.18.

Получатель ООО ТПК «УРАЛСИБМЕТ»

Объект -

Наименование конструкции изделия ж/бетонные

Марка конструкции, количество, шт.

лотки водоотводные дренажные МЩЛ ТИП1 (0,5) = 20шт.

Дата изготовления июль 2025

Класс, марка бетона B22.5

Отпускная прочность бетона, % от 70

Нормируемая прочность, кгс/см² 294.7

Требуемая отпускная прочность бетона 293.76

Фактическая прочность, кгс/см² 205.7

Средняя плотность бетона кг/м³ 2360

Марка бетона по морозостойкости F200

Марка бетона по водонепроницаемости W6

Марка стали закладных деталей и выпусков арматуры Ст3пс

Категория лицевых бетонных поверхностей -

Обозначение стандарта, ТУ, серии: Проект И. № 984

Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях) достигает требуемой прочности соответствующей проектной марки, в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделий.

Удельная эффективная активность радионуклидов не превышает Аэфф 370
Бк/кг

Мастер ОТК1 Элли И. В.

М.П.

30.07.2025.

ОТК-10